Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości
przy ul. Parkowej 1,3 w Rzeszowie
35-314 Rzeszów ul. Miła 13b
NIP 8133808857, Regon 382199385

Tel. (00 48 17) 250-25-36 do 38
e-mail: setbau@setbau.pl , www.setbau.pl

Rzeszów 25.06.2026r.

Wyjaśnienia w sprawie ogłoszonego zapytania: remont balkonów na budynkach przy ul. Parkowej 1, 3 w Rzeszowie z wykonaniem punktowych napraw elewacji.

Treść pytania: Czy orynnowanie balkonów podlega wymianie?

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje wymiany istniejącego orynnowania balkonów. Jeżeli realizacja robót wymaga demontażu orynnowania, Wykonawca jest zobowiązany do jego ponownego zamontowania oraz zapewnienia szczelności wszystkich połączeń. W przypadku uszkodzenia któregokolwiek z elementów systemu podczas demontażu lub ponownego montażu, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany uszkodzonych elementów na nowe oraz przywrócenia pełnej funkcjonalności systemu.